水　質　管　理　目　標　項　目　検　査　結　果　集　計　表

令和４年度

項　　目	目標値	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０月	１１月	１２月	１　月	２　月	３　月	最高	最低	平均	回数
東金市季美の森東																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.002			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.002	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.004			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.004	＜ 0.002	＜ 0.002	4
大網白里市北今泉																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.004			0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.004	＜ 0.002	＜ 0.002	4
九十九里町西野																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.004			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.004	＜ 0.002	＜ 0.002	4
山武市松ヶ谷																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.004			0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.004	＜ 0.002	＜ 0.002	4
山武市蓮沼イ																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.003			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.003	＜ 0.002	＜ 0.002	4
横芝光町長山台																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.002			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.002	＜ 0.001	＜ 0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.003			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		0.003	＜ 0.002	＜ 0.002	4
東金市滝沢																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		0.003			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		0.003	＜ 0.001	0.001	4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.006			0.006			＜ 0.002			＜ 0.002		0.006	＜ 0.002	0.003	4