定 期 水 質 検 査 結 果 集 計 表

大 網 白 里 市 北 今 泉　　令和7年度

	項　　目	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	１０月	１１月	１２月	１　月	２　月	３　月	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	100 個/mL	0												0			1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出			1
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002　mg/L																0
15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L																0
20	ベンゼン	0.01　mg/L																0
21	塩素酸	0.6　mg/L																0
22	クロロ酢酸	0.02　mg/L																0
23	クロロホルム	0.06　mg/L																0
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L																0
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L																0
26	臭素酸	0.01　mg/L																0
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L																0
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L																0
29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L																0
30	ブロモホルム	0.09　mg/L																0
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L																0
32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L																0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L																0
34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L	＜ 0.03												＜ 0.03			1
35	銅及びその化合物	1.0　mg/L																0
36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L	25.9												25.9			1
37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L																0
38	塩化物イオン	200　mg/L	42.4												42.4			1
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300　mg/L	78.2												78.2			1
40	蒸発残留物	500　mg/L	201												201			1
41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L																0
42	ジェオスミン	0.01　μg/L																0
43	2-メチルイソボルネオール	0.01　μg/L																0
44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L																0
45	フェノール類	0.005　mg/L																0
46	有機物（TOC）	3　mg/L	0.8												0.8			1
47	pH値	5.8～8.6	7.2												7.2			1
48	味	異常でないこと	異常なし												異常なし			1
49	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし			1
50	色度	5　度	＜ 1												＜ 1			1
51	濁度	2　度	＜ 0.1												＜ 0.1			1
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.64												0.64			1
	水　温	℃	15.8												15.8			1