水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 検 査 結 果 集 計 表

令和７年度

項　　目	目標値	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０月	１１月	１２月	１　月	２　月	３　月	最高	最低	平均	回数
東金市季美の森東																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001											0.001			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
大網白里市北今泉																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001											0.001			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
山武市松ヶ谷																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001											0.001			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
山武市蓮沼イ																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001											0.001			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
横芝光町長山台																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001											0.001			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
東金市滝沢																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001											< 0.001			1
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.002											0.002			1
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1