水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 検 査 結 果 集 計 表

令和７年度

項　　目	目標値	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	１０月	１１月	１２月	１　月	２　月	３　月	最高	最低	平均	回数
東金市季美の森東																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000003		0.000003	< 0.000001	0.000001	4
大網白里市北今泉																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000003		0.000003	< 0.000001	0.000001	4
山武市松ヶ谷																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000003		0.000003	< 0.000001	0.000001	4
山武市蓮沼イ																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			4
横芝光町長山台																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001			4
東金市滝沢																	
ジクロロアセトニトリル	0.01　mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001			4
抱水クロラール	0.02　mg/L		0.002			0.001			0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005　mg/L		< 0.000001			0.000001			0.000003			0.000002		0.000003	< 0.000001	0.000002	4