

設計図書等に対する質問回答書

令和2年10月13日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松下 浩 明

物品・委託等の名称：応急給水用組立式タンクの購入

上記に関する質問について、次のとおり回答します。

質 問 事 項	回 答
今回、ご購入予定の給水用組立式タンクはオプションで給水スタンドがありますが、こちらは、ご購入されるのでしょうか？ご購入される場合は、2ロタイプと4ロタイプのどちらになりますでしょうか？また、給水タンクと同数量で良いのか、御教示願います。	今回の入札には、給水スタンド（応急給水栓）は、含まれておりません。タンクの注水及び排水接続の媒介金具（町野式オス：口径 65 mm）までとなります。