

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市四天木乙 2652 番地先外配水管改良工事

(工事箇所) 大網白里市四天木乙 2652 番地先～同 2589 番地先外 2 箇所

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 2 月 25 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・大網白里市ガス課発注工事

④道路復旧は、舗装本復旧工事まで行う。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和3年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市四天木乙2652番地先外配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市四天木乙2652番地先～同2589番地先外2箇所					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=234.0m 2. 給水装置工事 8件</p>											
備考	配水管除却：VP φ 30 L=111.7m φ 25 L=41.4m (残置)											
工事施行方法	請 負											

