

設計図書等に対する質問回答書

令和4年6月17日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松下 浩明

工事等の名称：事務局庁舎電気設備更新工事

上記工事に関する質問について、次のとおり回答します。

NO	質問事項	回答
1	図面番号(7/25)の浄化槽制御盤のシーケンス回路が不明ですが、その部分の図面を頂けないでしょうか。	FAX(メールアドレス等記載)で連絡をいただければ、PDF形式でメール等による提供は可能です。 なお、既設制御盤は基板を使用した回路構成となっていますが、新盤については基板を使用しないハードリレーによる回路構成となります。
2	浄化槽送風機室(市販品物置、断熱材付)は、既設品を移設する事と考えて宜しいでしょうか。	図面番号(8/25)に記載してある市販品物置を購入して、新設していただくことです。

NO	質問事項	回答
3	<p>図面番号(4/25)受変電設備単線結線図において、「※更新」とありますが、今回の既設キュービクル内回路の改造工事は発生しないと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおり、既設キュービクル内の改造工事は発生しません。</p>
4	<p>図面番号(5/25)「分電盤単線結線図」において、「今回更新対象設備」とありますが、今回の工事では各配電盤の改造工事は発生しないと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>ご質問のとおり、既設分電盤等の改造工事は発生しません。</p>
5	<p>既設浄化槽制御盤のメーカーを教えてください</p>	<p>ベスト工業(株)製の浄化槽制御盤です。</p>