

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市福俵988番地先配水管改良工事〈横6号幹線〉

(工事箇所) 東金市福俵988番地先～台方930番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和5年2月28日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 4 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市福俵988番地先配水管改良工事<横6号幹線>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市福俵988番地先～台方930番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=289.6m、φ150 L=6.8m、φ100 L=6.8m</p> <p>2. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=309.7m、100mm L=13.7m、75mm L=13.0m</p>											
備考	配水管除却：DIP φ350 L=291.9m、VP φ150 L=8.3m、φ100 L=8.3m（撤去）											
工事施行方法	請 負											

# 案内図



工事箇所

市立西中学校

台方

台方

台方

福儀

福儀

台方

台方

台方

押堀

福儀

福儀

福儀児童遊園