

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市永田 2734 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 大網白里市永田 2734 番地先～富田 128 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 6 年 3 月 5 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等 なし。

④給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和5年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長	班員			設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市永田2734番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市永田2734番地先～富田128番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=19.3m</p> <p>2. 舗装本復旧工事 A=99㎡</p>											
備考	<p>配水管除却：PE-JWφ50 L=5.4m、VPφ50 L=10.7m</p> <p>PE-JWφ50 L=8.1m、VPφ50 L=174.0m（残置）</p>											
工事施行方法	請負											

