

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市本須賀1412番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市本須賀1412番地先～同1721番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和7年3月17日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して期限内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。


④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の2週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真）及び変更数量計算書は，完成期限の4週間前までに提出するものとする。

令和 6 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	山武市本須賀1412番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市本須賀1412番地先～同1721番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①PE-JW φ 100 L=4.2m、φ 75 L=8.4m ②DIP-GX φ 75 L=11.8m</p>											
備考	配水管除却：VP φ 100 L=5.9m、φ 75 L=9.0m、SGP φ 75 L=9.9m											
工事施行方法	請 負											

# 案内図



工事箇所

