

現 場 説 明 書

1 工事概要 設計書総括表のとおり

- (工 事 名) お客様センター空調設備更新工事
- (工事箇所) 東金市東上宿 1 2 番地 1 3
- (工事期間) 契約日の翌日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで

2 説明事項

- (1) 工期を厳守すること。
- (2) 工事場所であるお客様センターは営業中であるので、工事の騒音等に考慮して施工すること。
- (3) 就業時間は、平日の午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 1 5 分までとし、祝祭日及び休日の作業については、原則として行わないものとする。ただし、施工面及び工程面を考慮し、やむを得ない場合は、事前に監督員の承認を得ること。
- (4) お客様センターの施設は原則として、使用しないこと。但し、監督員の許可を得た場合にはこの限りでない。(工事用電源、工事用水、トイレ等)
- (5) 工事施工中に施設に損傷を与えた場合には、監督に連絡し指示を受けること。
- (6) お客様センターは営業中であることを考慮した施工計画を立て、営業に支障をきたさないようにすること。(駐車場の工事車両の占有等)
- (7) 現地確認を十分に行い、既設を含む現地状況を全て把握し、工事がスムーズに行えるようにすること。
- (8) 工事の概略は設計図書に従うが、詳細な点については打合せにより決定する。
- (9) 本工事施工中及び完了後に障害が発生した場合は、監督員と協議を行い受注者の負担により、原因の究明と対策を施すこと。
- (10) その他
 - ・ 完成図書 (使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書 (精算設計計用資料)、完成図、工事写真等及び監督員の指示によるもの) は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	主幹	班長	班員	班員	設計主任	浄書校合
工事名	お客様センター空調設備更新工事											
事業名						工事場所	東金市東上宿 1 2 番地 1 3					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	本工事は、お客様センターに設置されている空調設備について、設置から 2 2 年が経過し老朽化による不具合が著しいことから更新するものである。 記 1 お客様センター空調設備更新工事（1 階及び 2 階）：一式 空調機仕様：天井カセット型ヒートポンプ式パッケージエアコン 2 組 冷房能力12.5kW・暖房能力14kW・室内機 2 台（同時ツイン） AC200/冷媒R32/ワイヤードリモコン											
備考												
工事施行方法		請 負										