

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金配水場場内整備工事

(工事箇所) 東金市大豆谷787番地1

(工事期間) 契約日の翌日から令和8年3月16日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。

④道路復旧は、本復旧及び仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り等）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長			設計主任	浄書校合
工事名	東金配水場場内整備工事											
事業名	配水場施設更新事業					工事場所	東金市大豆谷787番地1					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、配水場施設更新事業に伴い、東金配水場の場内整備工事を行うものである。</p> <p>1. 場内舗装本復旧工事 一式 2. 場内給水工事 一式 3. 場内入場口（正面門）整備工事 一式 4. 場内入場口（配水池側）整備工事 一式 5. 場内側溝整備工事 一式 6. 場内ユニットトイレ設置工事 一式 7. 場内保安設備工事 一式 8. 場内付帯工事 一式</p>											
備考	<p>除却：場内給水管VPφ75～φ50 一式、場内側溝 一式、場内ネットフェンス 一式 場内構造物撤去 一式</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図



東金ダム
(ときがね湖)

桜ヶ池

山武郡市広域水道企業団
東金配水場

丸山公園
芝生広場

県道東金山田台線

八坂台

杏ヶ池

東金文化会館

工事箇所

大豆谷

東金