

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市島200番地12地先消火栓移設工事

(工事箇所) 山武市島200番地12地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和8年1月20日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。

④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の2週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の4週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長			設計主任	浄書校合
工事名	山武市島200番地12地先消火栓移設工事											
事業名	消防施設事業					工事場所	山武市島200番地12地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、山武市の依頼により、地上式消火栓を撤去し新たに地下式消火栓を設置するものである。</p> <p>1. 消火栓移設工事</p> <p>①地下式単口消火栓：1基</p>											
備考	除却：地上式単口消火栓 1基											
工事施行方法	請 負											

案内図



工事箇所

山武市島

JR東金線

薬師橋

本因寺

島公民館 四所神社

駐車場