

## 現場説明書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市東金1305番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市東金1305番地先～同1307番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和8年3月16日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし

④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面A3サイズ，「CDデータ（モノクロPDF版／CAD形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の2週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の4週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	東金市東金1305番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市東金1305番地先～同1307番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=37.9m</li> <li>2. 給水装置工事 3件</li> <li>3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=44.5m</li> <li>4. 給水管仮設工事 3件</li> <li>5. 舗装本復旧工事 A=195㎡</li> </ol>											
備考	<p>配水管除却：PE-JW φ 75 L=2.3m                  VP φ 75 L=29.9m (残置)                  DIP φ 75 L=5.5m (残置)</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図



工事箇所