

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市大網 3 2 9 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 大網白里市大網 3 2 9 番地先～同 3 5 6 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 8 年 3 月 2 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

- ・大網白里市ガス課との共同施工となることから、施工時期及び施工方法の詳細については関係機関と協議の上、決定すること。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市大網329番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市大網329番地先～同356番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 1. 配水管布設工事 ①PE-JW φ 50 L=50. 3m ②PE-AW φ 25 L=11. 9m 2. 給水装置工事 1件 3. 配水管仮設工事 呼び径25mm L=63. 5m 4. 給水管仮設工事 1件											
備考	配水管除却：VP φ 50 L=50. 2m（残置） φ 25 L=58. 3m（残置）											
工事施行方法		請 負										

案内図

工事箇所

