

定期水質検査結果集計表

東 金 市 滝 沢

令和7年度

項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	最高	最低	平均	回数	
1 一般細菌	100 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				11
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				11
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L					< 0.0003								< 0.0003				1
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L					< 0.00005								< 0.00005				1
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L					< 0.002								< 0.002				1
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004				4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L		2.01			2.58			2.90			0.31		2.58	2.01	1.95		4
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L		< 0.08			0.08			< 0.08			< 0.08		0.08	< 0.08	< 0.08		4
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L					0.04								0.04				1
14 四塩化炭素	0.002 mg/L					< 0.0002								< 0.0002				1
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L					< 0.005								< 0.005				1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L					< 0.0005								< 0.0005				1
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
20 ベンゼン	0.01 mg/L					< 0.001								< 0.001				1
21 塩素酸	0.6 mg/L		0.06			0.08			0.050			< 0.05		0.08	0.06	0.06333333		4
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
23 クロホルム	0.06 mg/L		0.004			0.003			0.002			0.003						4
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.004			0.002			< 0.002			0.002		0.004	0.002	0.003		4
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L		0.017			0.025			0.022			0.009						4
26 臭素酸	0.01 mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				4
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.038			0.053			0.045			0.021						4
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002		< 0.002				4
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.011			0.01			0.009			0.007						4
30 ブロモホルム	0.09 mg/L		0.006			0.015			0.012			0.002						4
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		0.004			0.004			0.002			0.002		0.004				4
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L					< 0.005								< 0.005				1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		0.02			0.04			0.020			< 0.02		0.04	0.02	0.03		4
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		< 0.03				11
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L					< 0.01								< 0.01				1
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	25.3	22.6	20.8	24.7	29.7	24.6	33.1	33.4	37.6	37.5	28.8		29.7	20.8	24.6		11
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L					< 0.005								< 0.005				1
38 塩化物イオン	200 mg/L	40.0	39.2	37.6	40.7	47.0	44.6	55.9	54.9	59.0	62.3	47.0		47.0	37.6	41.5		11
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	78.4	78.2	78.9	74.6	100	87.0	105	106	107	102	85.1		100	74.6	82.9		11
40 蒸発残留物	500 mg/L	188	193	186	194	254	220	274	257	271	272	191		254	186	206		11
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L					< 0.02								< 0.02				1
42 ジェオスミン	0.01 µg/L		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								< 0.000001				4
43 2-メチルイソボルネオール	0.01 µg/L		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								< 0.000001				4
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				4
45 フェノール類	0.005 mg/L					< 0.0005								< 0.0005				1
46 有機物（TOC）	3 mg/L	0.8	0.7	1.2	0.7	0.7	1.3	0.6	0.9	0.8	1	1.1		1.3	0.7	0.9		11
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1		7.4	7.2	7.3		11
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				11
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				11
50 色度	5 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1				11
51 濁度	2 度	< 0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1	<0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1				11
残留塩素	0.1mg/L以上	0.62	0.44	0.20	0.60	0.46	0.34	0.56	0.54	0.46	0.54	0.54		0.62	0.20	0.44		11
水 温	℃	15.7	20.3	21.6	26.7	28.5	29.4	26.1	18.3	15.5	11.8	10.8		29.4	15.7	23.7		11