定 期 水 質 検 査 結 果 集 計 表

東 金 市 季 美 の 森 東　　令和8年度

	項　　目	基準値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	100 個/mL	0												0			1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												不検出			1
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L																0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L																0
15	1，4－ジオキサン	0.05 mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L																0
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.05 μg/L																0
21	ベンゼン	0.01 mg/L																0
22	塩素酸	0.6 mg/L																0
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L																0
24	クロロホルム	0.06 mg/L																0
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L																0
27	臭素酸	0.01 mg/L																0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L																0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L																0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L																0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L																0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L	＜ 0.03												＜ 0.03			1
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	25.1												25.1			1
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L																0
39	塩化物イオン	200 mg/L	43.0												43.0			1
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L	77.1												77.1			1
41	蒸発残留物	500 mg/L	201												201			1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L																0
43	ジェオスミン	0.01 μg/L																0
44	2－メチルイソボルネオール	0.01 μg/L																0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L																0
46	フェノール類	0.005 mg/L																0
47	有機物（TOC）	3 mg/L	0.8												0.8			1
48	pH値	5.8～8.6	7.1												7.1			1
49	味	異常でないこと	異常なし												異常なし			1
50	臭気	異常でないこと	異常なし												異常なし			1
51	色度	5 度	＜ 1												＜ 1			1
52	濁度	2 度	＜ 0.1												＜ 0.1			1
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.98												0.98			1
	水　温	℃	16.6												16.6			1