

定期水質検査結果集計表

東 金 市 滝 沢

令和8年度

項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	最高	最低	平均	回数
1 一般細菌	100 個/mL	0	0											0			2
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出											不検出			2
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L																0
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L																0
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L																0
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L		< 0.001											< 0.001			1
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L																0
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L																0
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L		< 0.004											< 0.004			1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L		< 0.001											< 0.001			1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L		1.95											1.95			1
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L		0.08											0.08			1
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L																0
14 四塩化炭素	0.002 mg/L																0
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L																0
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L																0
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L																0
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L																0
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L																0
20 ペルフルオロオキシソルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオキシ酢酸(PFOA)	0.00005 mg/L		< 0.000005											< 0.000005			1
21 ベンゼン	0.01 mg/L																0
22 塩素酸	0.6 mg/L		0.08											0.08			1
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L		< 0.002											< 0.002			1
24 クロロホルム	0.06 mg/L		0.003											0.003			1
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.003											0.003			1
26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L		0.023											0.023			1
27 臭素酸	0.01 mg/L		< 0.001											< 0.001			1
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.050											0.050			1
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		< 0.002											< 0.002			1
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.011											0.011			1
31 ブロモホルム	0.09 mg/L		0.013											0.013			1
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		0.003											0.003			1
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L																0
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		0.04											0.04			1
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L	< 0.03	< 0.03											< 0.03			2
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L																0
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	28.5	34.3											34.3	28.5	31.4	2
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L																0
39 塩化物イオン	200 mg/L	48.2	58.7											58.7	48.2	53.5	2
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L	84.7	82.4											84.7	82.4	83.6	2
41 蒸発残留物	500 mg/L	221	256											256	221	239	2
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L																0
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		< 0.000001											< 0.000001			1
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L		< 0.002											< 0.002			1
46 フェノール類	0.005 mg/L																0
47 有機物(TOC)	3 mg/L	0.9	1.1											1.1	0.9	1.0	2
48 pH値	5.8~8.6	7.1	7.2											7.2	7.1	7.2	2
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし			2
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし			2
51 色度	5 度	< 1	< 1											< 1			2
52 濁度	2 度	< 0.1	< 0.1											< 0.1			2
残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.96											0.96	0.56	0.76	2
水 温	℃	16.7	21.3											21.3	16.7	19.0	2