

定期水質検査結果集計表

山 武 市 蓮 沼 イ																令和8年度		
	項 目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	100 個/mL	0	0	0										0			3
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										不検出			3
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L																0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L																0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L																0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		0.003											0.003			1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L																0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L																0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L		< 0.004											< 0.004			1
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L		< 0.001											< 0.001			1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L		1.94											1.94			1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L		< 0.08											< 0.08			1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L																0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L																0
15	1, 4 -ジオキサン	0.05 mg/L																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L																0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L																0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L																0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L																0
20	ペルフルオロオクタン酸(PFO)及び ペルフルオロデカン酸(PFOA)	0.00005 mg/L		< 0.000005											< 0.000005			1
21	ベンゼン	0.01 mg/L																0
22	塩素酸	0.6 mg/L		0.08											0.08			1
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L		< 0.002											< 0.002			1
24	クロロホルム	0.06 mg/L		0.005											0.005			1
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.004											0.004			1
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		0.023											0.023			1
27	臭素酸	0.01 mg/L		< 0.001											< 0.001			1
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L		0.052											0.052			1
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		0.002											0.002			1
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		0.014											0.014			1
31	ブロモホルム	0.09 mg/L		0.010											0.010			1
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		0.004											0.004			1
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		0.02											0.02			1
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L	< 0.03	< 0.03	< 0.03										< 0.03			3
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L																0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L	28.7	36.6	24.9										36.6	24.9	30.1	3
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L																0
39	塩化物イオン	200 mg/L	51.2	64.5	46.1										64.5	46.1	53.9	3
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/L	81.4	81.8	76.9										81.8	76.9	80.0	3
41	蒸発残留物	500 mg/L	210	258	185										258	185	218	3
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L																0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L		< 0.000001	< 0.000001										< 0.000001			2
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		0.000001	< 0.000001										0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L		< 0.002											< 0.002			1
46	フェノール類	0.005 mg/L																0
47	有機物（TOC）	3 mg/L	0.5	1.1	0.8										1.1	0.5	0.8	3
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										7.4	7.3	7.4	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし			3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし			3
51	色度	5 度	< 1	< 1	< 1										< 1			3
52	濁度	2 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1			3
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.80	0.68	0.68										0.80	0.68	0.72	3
	水 温	℃	16.1	20.7	20.6										20.7	16.1	19.1	3